

受注契約番号

製 作 仕 様 書

御納入先		名 称 水道用地下式消火栓 単口-H75	数 量	
御注文先				
仕 様 明 細				
1. 主要項目			3. 検 査	
形 式 : JWWA B 103-1969型			(社内検査) (水協検査) 立会検査	
呼 び 径 : 75 mm			弁箱耐圧試験 : 水圧 1.75MPa	
使用流体 : 上 水			弁座漏れ試験 : 水圧 1.30MPa	
使用圧力 : 0.75 MPa			開閉作動試験 : 有	
最高許容圧力 : 1.3 MPa			形状寸法検査 : 有	
フランジ規格 : 7.5K RF			塗 装 検 査 : 有	
フランジ厚さ : 24(21+3) mm			4. 塗 装	
操作方式 : キーハンドル			本 体 内 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装	
開閉方向 : 左回り開き			本 体 外 面 : 水道用合成樹脂塗装	
高 さ : 全閉時約 425 mm				
2 主要部材料			5.付 属 品 (台 分)	
弁 箱	FG 200			
パッキン箱	FGD 450-10			
めねじこま	CAC 406			
弁 体	CAC 406			
弁 座	S B R			
口金:差し金 具	CAC 406	6. 図 面 番 号		
口金:押し輪	CAC 406	FA-1300-B		
フ ラ ン ジ	CAC 406			
		符 号	訂 正 記 事	年 月 日
			H.Miyagawa	1.Endo
				K.Miyaji

