


受注契約番号

## 製 作 仕 様 書

御納入先 様	名 称	数 量	
御注文先 様	水 道 用 地 下 式 消 火 栓 単口 - L75		
<b>仕 様 明 細</b>			
<b>1. 主要項目</b>		<b>3. 検 査</b>	
形 式 : JWWA B 103-1991型		( 社 内 検 査 ) ( 水 協 検 査 ) 立会検査	
呼 び 径 : 75 mm		弁箱耐圧試験 : 水圧 1.75MPa	
使用流体 : 上 水		弁座漏れ試験 : 水圧 1.30MPa	
使用圧力 : 0.75 MPa		開閉作動試験 : 有	
最高許容圧力 : 1.30 MPa		形状寸法検査 : 有	
フランジ規格 : 7.5K RF		塗 装 検 査 : 有	
フランジ厚さ : 21(18 + 3) mm		<b>4. 塗 装</b>	
操 作 方 式 : キーハンドル		本 体 内 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装	
開 閉 方 向 : 左回り開き		本 体 外 面 : 水道用合成樹脂塗装	
<b>2 主要部材料</b>		<b>5.付 属 品 ( 台 分 )</b>	
弁 箱	FCD 450-10		
パッキン箱	FCD 450-10		
めねじこま	CAC 406		
弁 体	CAC 406		
弁 座	S B R		
口金:差し金具	SUS 304	<b>6. 図 面 番 号</b>	
口金:押し輪	CAC 406	FAN-1300-B-L	
フ ラ ン ジ	CAC 406		
		符 号	訂 正 記 事
		年 月 日	担 当
		H.Miyagawa	I.Endo
			K.Miyaji

 千代田工業株式会社

