

受注契約番号

# 製 作 仕 様 書

御納入先	名 称	数 量
様	JWWA B 120 : 2000 水道用ソフトシール仕切弁 φ50mm～φ300mm	
御注文先	様	

## 仕 様 明 細

<b>1. 主要項目</b>	<b>3. 検 査</b>																								
形 式 : 手動・内ねじ式・ショート形	( 社 内 検 査 ) ( 水 協 検 査 ) 立会検査																								
呼 び 径 : 50mm ~ 300mm	弁箱耐圧試験 : 水圧 1.75MPa																								
据 付 方 法      タ              テ	弁座漏れ試験 : 水圧 0.75MPa																								
使用流体 : 上 水	開閉作動試験 :              有																								
使用圧力 : 0.75Mpa	形状寸法検査 :              有																								
最高許容圧力 : 1.3Mpa	塗 装 検 査 :              有																								
フランジ規格 : 7.5K RF	<b>4. 塗 装</b>																								
全閉時の最大差圧 0.75Mpa	本 体 内 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装																								
操 作 方 式 : キャップキーハンドル	本 体 外 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装																								
開 閉 方 向 : (左・右) 回り開き																									
中間開度の使用 :              無																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">呼び径(mm)</th> <th style="width: 15%;">回転数(約)</th> <th style="width: 15%;">全高(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">50</td><td style="text-align: center;">13</td><td style="text-align: center;">358</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">75</td><td style="text-align: center;">13</td><td style="text-align: center;">421</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">100</td><td style="text-align: center;">17</td><td style="text-align: center;">484</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">150</td><td style="text-align: center;">19</td><td style="text-align: center;">585</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">200</td><td style="text-align: center;">25</td><td style="text-align: center;">689</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">250</td><td style="text-align: center;">25</td><td style="text-align: center;">816</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">300</td><td style="text-align: center;">30</td><td style="text-align: center;">942</td></tr> </tbody> </table>	呼び径(mm)	回転数(約)	全高(mm)	50	13	358	75	13	421	100	17	484	150	19	585	200	25	689	250	25	816	300	30	942	<b>5. 付 属 品 (      台 分 )</b>
呼び径(mm)	回転数(約)	全高(mm)																							
50	13	358																							
75	13	421																							
100	17	484																							
150	19	585																							
200	25	689																							
250	25	816																							
300	30	942																							
<b>2 主要部材料</b>	<b>6. 図 面 番 号</b>																								
弁 箱      FCD 450-10	A-34-1 (50～100mm)																								
弁 体      FCD 450-10	A-34-2 (150～300mm)																								
弁 体 弁 座      EPDM																									
ふ      た      FCD 450-10																									
弁      棒      SUS 403																									
<b>備 考</b>																									
下記使用には適しませんので、その節は適合機種をおたずね下さい。																									
1. 中間開度による流量調整。																									
2. ヨコ、ヨコ平据付けによる使用。																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">符 号</th> <th style="width: 25%;">訂 正 記 事</th> <th style="width: 15%;">年 月 日</th> <th style="width: 15%;">担 当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">H.Miyagawa</td> <td style="text-align: center;">I.Endo</td> <td style="text-align: center;">K.Miyazi</td> </tr> </tbody> </table>	符 号	訂 正 記 事	年 月 日	担 当		H.Miyagawa	I.Endo	K.Miyazi																
符 号	訂 正 記 事	年 月 日	担 当																						
	H.Miyagawa	I.Endo	K.Miyazi																						

(h) 千代田工業株式会社

