

受注契約番号

製 作 仕 様 書

御納入先		様		名 称		数 量	
御注文先		様		ショート形 コロナル水道用仕切弁 φ75mm~200mm			
仕 様 明 細							
1. 主要項目				3. 検 査			
形 式 : JIS B2062型準拠				(社内検査) (水協検査) 立会検査			
CRN・軽トルク改良型				弁箱耐圧試験 : 水圧 1.75MPa			
ショート形				弁座漏れ試験 : 水圧 0.75MPa			
呼 び 径 : 75mm ~ 200mm				開閉作動試験 : 有			
据 付 方 法 : タ テ				形状寸法検査 : 有			
使用流体 : 上 水				塗 装 検 査 : 有			
使用圧力 : 0.75MPa							
最高許容圧力 : 1.3 MPa							
フランジ規格 : 7.5K RF				4. 塗 装			
全閉時の最大差圧 : 0.75MPa				本 体 内 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装			
操 作 方 式 : キャップキーハンドル							
開 閉 方 向 : (右・左)回り開き				本 体 外 面 : 水道用合成樹脂塗装			
中間開度の使用 : 無							
	呼び径(mm)	高さ(mm)	面間(mm)	5.付 属 品 (台 分)			
	75	360	240				
	100	410	250				
	150	540	280				
	200	625	300				
2. 主要部材料				6. 図 面 番 号			
弁 箱	FCD 450-10			A-12B3~4(φ75~100)			
弁 体	FCD 450-10			A-12B6~8(φ150~200)			
弁箱弁座・弁体弁座	CAC 406						
ふ た	FCD 450-10						
弁 棒	C 3771B						
めねじこま	CAC 406						
				符号	訂 正 記 事	年 月 日	担 当
					H.Miyagawa	1.Endo	K.Miyazi

