

受注契約番号

製作仕様書

御納入先 様	名称	数量
御注文先 様	EM型 水道用地下式消火栓 単口-50×50	

仕様明細

1. 主要項目		3. 検査	
形 式 :	EM型(弊社形式)	(社内検査) 水協検査 立会検査	
呼 び 径 :	50 mm	弁箱耐圧試験 : 水圧 1.75MPa	
		弁座漏れ試験 : 水圧 1.3MPa	
		開閉作動試験 : 有	
使用流体 :	上 水	形状寸法検査 : 有	
使用圧力 :	0.75MPa	塗装検査 : 有	
最高許容圧力 :			
フランジ規格 :	7.5K RF		
フランジ厚さ :	20(18+2) mm	4. 塗 装	
操作方式 :	キーキャップ	本体内面 : エポキシ樹脂粉体塗装	
開閉方向 :	左回り開き(右回り閉じ)	本体外面 : エポキシ樹脂粉体塗装	
2 主要部材料		5. 付 属 品 (台 分)	
本 体	FC 200		
パッキン箱	FC 200		
弁 棒	C 3771B		
めねじ	CAC 406		
弁 体	CAC 406		
弁体弁座	N B R	6. 図 面 番 号	
口金 : 差し金 具	CAC 406	FE-1201N	
口金 : 押し輪	CAC 406		
		符 号	訂 正 記 事
			年 月 日
			担 当
			H.Miyagawa
			1.Endo
			K.Miyazi

受注契約番号

製 作 仕 様 書

御納入先 様	名 称	数 量		
御注文先 様	EM型 水道用地下式消火栓 単口-50×65			
仕 様 明 細				
1. 主 要 項 目		3. 検 査		
形 式 : EM型(弊社形式)	(社内検査) 水協検査 立会検査			
呼 び 径 : 50 mm	弁箱耐圧試験 : 水圧 1.75MPa			
但し、口金の呼び65A	弁座漏れ試験 : 水圧 1.3 MPa			
使用流体 : 上 水	開閉作動試験 : 有			
使用圧力 : 0.75MPa	形状寸法検査 : 有			
最高許容圧力 :	塗 装 検 査 : 有			
フランジ規格 : 7.5K RF				
フランジ厚さ : 20(18+2) mm	4. 塗 装			
操作方式 : キーキャップ	本 体 内 面 : エポキシ樹脂粉体塗装			
開閉方向 : 左回り開き(右回り閉じ)	本 体 外 面 : エポキシ樹脂粉体塗装			
2 主 要 部 材 料	5.付 属 品 (台 分)			
本 体 FC 200				
パッキン箱 FC 200				
弁 棒 C 3771B				
めねじ CAC 406				
弁 体 CAC 406				
弁 体 弁 座 N B R	6. 図 面 番 号			
口金:差し金具 CAC 406	FE-1201N			
口金:押し輪 CAC 406				
	符 号	訂 正 記 事	年 月 日	担 当
		H.Miyagawa	1.Endo	K.Miyazi

