

受注契約番号			
御納入先 水戸市水道部様		名称 HEM型 副弁付地下式消火栓 単口-75	
御注文先 様		数量	
<b>仕 様 明 細</b>			
<b>1. 主要項目</b>		<b>3. 検 査</b>	
形 式 : HEM型(当社仕様)		(社内検査) (水協検査) 立会検査	
呼 び 径 : 75 mm		弁箱耐圧試験 : 水圧 1.75MPa	
使用流体 : 上 水		弁座漏れ試験 : 水圧 1.3 MPa	
使用圧力 : 0.75MPa		開閉作動試験 : 有	
最高許容圧力 : 1.3 MPa		形状寸法検査 : 有	
フランジ規格 : 7.5K RF		塗 装 検 査 : 有	
フランジ厚さ : 24(21+3) mm		<b>4. 塗 装</b>	
操 作 方 式 : キーキャップ		本 体 内 面 : 水道用合成樹脂塗装	
開 閉 方 向 : 左回り開き(右回り閉じ)		本 体 外 面 : 水道用合成樹脂塗装	
<b>2 主要部材料</b>		<b>5.付 属 品 ( 台 分 )</b>	
消 火 栓			
弁 箱 FC 200			
弁 棒 C 3771B			
弁 体 CAC 406NBRライニング			
口金:差し金 具 SUS 304			
補 修 弁		<b>6. 図 面 番 号</b>	
弁 箱 FC 200		FE-1301TH-M	
弁 体 ABS 合成樹脂			
弁 棒 C 3771B			
弁 座 SBR			
備考		符号 訂正記事 年月日 担当	
		H.Miyagawa I.Endo K.Miyaji	

