


受注契約番号

製 作 仕 様 書

御納入先 神奈川県企業庁水道電気局 様	名 称 ダクタイル鋳鉄製 (浅埋形) 給水口付空気弁 単口 - 75	数 量
御注文先 様		
仕 様 明 細		
1. 主要項目	3. 検 査	
形 式 : LLW型(弊社形式)	(社内検査) (水協検査) 立会検査	
呼 び 径 : 75 mm	弁箱耐圧試験 : 水圧 1.75MPa	
使用流体 : 上 水	弁座漏れ試験 : 水圧 1.30MPa	
使用圧力 : 0.75 MPa	開閉作動試験 : 有	
最高許容圧力 : 1.3 MPa	形状寸法検査 : 有	
フランジ規格 : 7.5K RF	塗 装 検 査 : 有	
フランジ厚さ : 21(18+3) mm	4. 塗 装	
高 さ : 全閉時約 250 mm	本 体 内 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装	
操 作 方 式 : キーキャップ		
開 閉 方 向 : 左回り開き(右回り閉じ)	本 体 外 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装	
2 主要部材料	5.付 属 品 (台 分)	
弁 箱 FCD 450-10		
パ ッ キ ン 箱 FCD 450-10		
〇リングケース CAC 406		
弁 S B R		
弁 芯 YBsDC		
弁 棒 SUS 403	6. 図 面 番 号	
口金:差し金目 SUS 304	DFE-3250-K	
口金:押し輪 SCS 13		
ボルト・ナット類 SUS 304		
大・小空気孔弁座 S B R		
フロート弁体 発砲ゴム		
	符 号	訂 正 記 事
		年 月 日
		担 当
		H.Miyagawa
		I.Endo
		K.Miyaji

 千代田工業株式会社

