



本フランジ寸法は、JIS B 2062による。

呼び径	フランジ											
	d	L	D	C	n	h	ボルトの呼び	g	t	f	a	H
350	340	680	530	472	10	25	M22	414	32	4	20	425
400	400	750	582	524	12	25	M22	466	34	4	21	472
450	450	850	652	585	12	27	M24	518	35	4	22	514
500	500	920	706	639	12	27	M24	572	36	4	23	556

試験圧力

耐圧 呼び径350 : 1.72MPa
呼び径400以上: 1.37MPa

漏れ 全呼び径 : 0.74MPa

品番	部	品名	材	料	個数	備考
16	ブラ	グ	SUS 304		1	
15	オリ	グ	NBR		2	
14	六角	ボルト	SUS 304		4	座金付
13	カバ	ー	SS400		2	
12	ガス	ケット	SBR		1	
11	六角	穴付止めねじ	SUS 304		4	
10	六角	穴付ボルト	SUS 304			
9	種凸	ボルト・ナット	SUS 304		set	座金付
8	ブシ	ン	C3771B		2	
7	ヒン	ジピン	SUS 304		1	
6	弁体	弁座押え板	SUS 304		1	
5	弁体	弁座	CR		1	
4	弁箱	弁座	SUS 304		1	
3	弁	体	FCD450-10		1	
2	ふ	た	FCD450-10		1	
1	弁	箱	FCD450-10		1	

図名 ダクタイル鋳鉄製 スイング式JSB2031準拠-7.5K

水道用 逆止弁(ゴムシート)

φ350~φ500

製	写	番	尺
K.Miyaji	K.Kobayashi	M.Nishizawa	Free
平成21年4月11日	図	番	度
第三角法	図	M-2~20-SUM	

千代田工業株式会社