

受注契約番号

# 製 作 仕 様 書

御納入先		名 称 和歌山市型 浅層埋設用 LLE型 水道用地下式消火栓 単口-75	数 量	
御注文先				
仕 様 明 細				
1. 主要項目			3. 検 査	
形 式 : LLE型(弊社形式)			( 社 内 検 査 ) ( 水 協 検 査 ) 立会検査	
呼 び 径 : 75 mm			弁箱耐圧試験 : 水圧 1.75MPa	
使用流体 : 上 水			弁座漏れ試験 : 水圧 1.30MPa	
使用圧力 : 0.75Mpa			開閉作動試験 : 有	
最高許容圧力 : 1.3Mpa			形状寸法検査 : 有	
フランジ規格 : 7.5K RF			塗 装 検 査 : 有	
フランジ厚さ : 21(18+3) mm			4. 塗 装	
高 さ : 全閉時約 235 mm			本 体 内 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装	
操 作 方 式 : キーキャップ				
開 閉 方 向 : 左回り開き(右回り閉じ)			本 体 外 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装	
回 転 数 : 約 4 回 転				
2 主要部材料			5.付 属 品 ( 台 分 )	
弁 箱	FCD 450-10			
パッキン箱	FCD 450-10			
Oリングケース	CAC 406			
弁	S B R			
弁 芯	YBsDC			
弁 棒	SUS 403	6. 図 面 番 号		
口金:差し金具	SUS 304	FDS-3235-WK		
口金:押し輪	SCS 13			
ボルト・ナット類	SUS 304			
		符 号	訂 正 記 事	年 月 日
			H.Miyagawa	I.Endo
				K.Miyazi

