

受注契約番号

# 製 作 仕 様 書

御納入先

様

名称

JWWA B126型 ダクタイトル鑄鉄製  
水道用補修弁  
2種-75-レバー式ボール弁

数量

御注文先

様

## 仕 様 明 細

### 1. 主要項目

形式： JWWA B126型

呼び径： 75 mm

使用流体： 上水

使用圧力： 0.75MPa

最高許容圧力： 1.30MPa

フランジ規格： 7.5K 上部GF/下部RF

フランジ厚さ： 21(18+3) mm

面間距離： 100 mm

操作方式： レバー式

開閉方向： 左回り開き

### 3. 検査

(社内検査) (水協検査) 立会検査

弁箱耐圧試験： 水圧 1.75MPa

弁座漏れ試験： 水圧 0.75MPa

閉閉作動試験： 有

形状寸法検査： 有

塗装検査： 有

### 4. 塗装

本体内面： 水道用エポキシ樹脂粉末塗装

本体外面： 水道用エポキシ樹脂粉末塗装

### 2 主要部材料

弁箱 FCD 450-10

弁棒 C 3771B

弁体 ABS樹脂

弁座 SBR(チアロンコーティング(芯金入り))

ハンドル SUS 403

### 5. 付属品 ( 台 分 )

### 6. 図面番号

T-372-100-BA

符号 訂正記事 年月日 担当

H.Miyagawa

I.Endo

K.Miyaji

(h) 千代田工業株式会社

