

受注契約番号

製 作 仕 様 書

御納入先	名称	数量
御注文先	JWWA B126型 ダクタイル鑄鉄製 水道用補修弁 2種-75-レバー式ボール弁	

仕 様 明 細

1. 主要項目		
形式：	JWWA B126型	3. 検査
呼び径：	75 mm	(社内検査) (水協検査) 立会検査
使用流体：	上水	弁箱耐圧試験：水圧 1.75MPa
使用圧力：	0.75MPa	弁座漏れ試験：水圧 0.75MPa
最高許容圧力：	1.30MPa	開閉作動試験：有
フランジ規格：	7.5K RF	形状寸法検査：有
フランジ厚さ：	21(18+3) mm	塗装検査：有
面間距離：	100 mm	
操作方式：	レバー式	4. 塗装
開閉方向：	右回り開き	本体 内面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装
		本体 外面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装

2 主要部材料		
弁箱	FCD 450-10	5. 付属品 (台分)
弁棒	C 3771B	
弁体	ABS樹脂	
弁座	SBRにテフロンコーティング(芯金入り)	
ハンドル	SUS 403	

6. 図面番号

T-372-100-BA-L		

符号	訂正記事	年月日	担当
	H.Miyagawa	I.Endo	K.Miyaji

(h) 千代田工業株式会社

水道用補修弁
レバ-式・ボール弁 $\phi 75 \times 100L$
JWWA B 126 型 タタイル鑄鉄製 2種 (7.5K)

品番	部品名	材料	個数	備考
1	弁箱	FCD450-10	1	
2	弁座	C 3771	1	
3	弁体	ABS樹脂	1	
4	弁座	NBR	2	7702貼り
5	オリック	NBR	1	
6	弁棒	SUS 403	1	
7	オリック	NBR	2	
8	軸受	C 3604	1	
9	オリック	NBR	1	
10	スッパ	FCD450-10	1	
11	キヤツ	FCD450-10	1	
12	レバーハンドル	SUS 403	1	
13	六角穴付止め	SUS 304	1	

