

受注契約番号

製 作 仕 様 書

御納入先	様	名 称	数 量
御注文先	様	ダクタイル鋳鉄製 水道用補修弁 4種-75キャップ式ボール弁	
仕 様 明 細			
1. 主要項目		3. 検 査	
形 式 : JWVA B126型準		(社内検査) (水協検査) 立会検査	
呼 び 径 : 75 mm		弁箱耐圧試験 : 水圧 2.4 MPa	
使用流体 : 上 水		弁座漏れ試験 : 水圧 1.76 MPa	
使用圧力 : 1.6 MPa		開閉作動試験 : 有	
最高許容圧力 : 2.2 MPa		形状寸法検査 : 有	
フランジ規格 : 16K 上部GF 下部RF		塗 装 検 査 : 有	
フランジ厚さ : 24(21+3) mm		4. 塗 装	
面 間 距 離 : 150 mm		本 体 内 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装	
操 作 方 式 : キャップ式			
開 閉 方 向 : 左回り開き		本 体 外 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装	
2. 主要部材料		5. 付 属 品 (台分)	
弁 箱 FCD 450-10			
弁 棒 C 3771B			
弁 体 CAC 406			
弁 座 SBRにテフロンコーティング (芯金入り)			
		6. 図 面 番 号	
		TC-311D-8-16K	
		符 号 訂 正 記 事 年 月 日 担 当	
		H. Miyagawa I. Endo K. Miyazi	

25	種込封止外・徑金	SUS304	16式	M20
24	種込封止外・徑金	SUS304	4	M10
23	六角穴付止めねじ	SUS304	1	M10
22	C形穴用止め輪	SUS304	1	呼び36
21	六角ボルト・徑金	SUS304	2	M8
20	六角穴付止めねじ	SCM435	2	M8 平先
19	シールワッシャ	市販品	2	SUSW-c
18	六角袋・ナット	SUS304	2	M8 3形
17	オリシグ	NBR	1	G30
16	オリシグ	NBR	1	S31.5
15	オリシグ	NBR	1	G25
14	ウォームホイール	C6782B	1	
13	ウォーム軸	SUS403	1	
12	押えフランジ	FCD450-10	1	
11	ギアケース	FCD450-10	1	
10	オリシグ	NBR	1	P110
9	オリシグ	NBR	1	G30
8	オリシグ	NBR	2	P18
7	井箱 井蓋	SBR	2	2形 2形 2形
6	井 構 受	C3604B	1	
5	井 構 換 体	C3771B	1	
4	井 ャ ッ プ	ABS製	1	
3	井 壓 押 え	FCD450-10	1	
2	井 壓 押 え	FCD450-10	1	
1	井 蓋	FCD450-10	1	

品番 部品名 材料 個数 備考

図名 水道用補修弁
φ75×150L 16K

タクタイトル鉄製(キャップ式ボール弁)上部GF

製図 M. Nishizawa
平成19年7月30日
第3角法

尺 度
TC-311D-8-16K

千代田工業株式会社

