

受注契約番号

製 作 仕 様 書

御納入先	名称 JWWA B126型 ダクタイル鑄鉄製 水道用補修弁 2種-75-レバー式ボール弁	数量
御注文先	様	
仕 様		
1. 主要項目		
形 式 :	JWWA B126型に準拠	3. 検査 (社内検査) (水協検査) 立会検査
呼 び 径 :	75 mm	弁箱耐圧試験 : 水圧1.75MPa
使用流体 :	上 水	弁座漏れ試験 : 水圧0.75MPa
使用圧力 :	0.75MPa	閉閉作動試験 : 有
最高許容圧力 :	1.30MPa	形状寸法検査 : 有
フランジ規格 :	7.5K 上部GF/下部RF	塗装検査 : 有
フランジ厚さ :	21(18+3) mm	4. 塗 装
面間距離 :	200 mm	本体 内 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装
操作方式 :	レバー式	本体 外 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装
閉閉方向 :	左回り開き	
2 主要部材料		
弁 箱	FCD 450-10	5. 付 属 品 (台 分)
弁 棒	C 3771B	
弁 体	CAC 406 無電解メッキ	
弁 座	SBR(ニトロフロンコーティング(芯金入り))	
ハンドル	SUS 403	
6. 図面番号 T-3021D0-T		
符 号 訂 正 記 事 年 月 日 担 当		
	H.Miyagawa	I.Endo
		K.Miyazi

(株) 千代田工業株式会社

