

受注契約番号

## 製 作 仕 様 書

御納入先	名称 JWWA B 126型 ダクタイル鑄鉄製 水道用補修弁 2種-75キヤップ式ボール弁	数量
御注文先	様	
	様	
<b>仕 明 細</b>		
<b>1. 主要項目</b>		
形 式 :	JWWA B126型	
呼 び 径 :	75 mm	
使 用 流 体 :	上 水	
使 用 圧 力 :	0. 75 MPa	
最 高 許 容 圧 力 :	1. 30 MPa	
フ ラ ン ジ 規 格 :	7. 5K (上部GF・下部RF)	
フ ラ ン ジ 厚 さ :	21(18+3) mm	
面 間 距 離 :	100 mm	
操 作 方 式 :	キヤップ式	
開 閉 方 向 :	左回り開き	
回 転 数 :	約2. 5回転	
<b>2. 主要部材料</b>		
弁 箱	FCD 450-10	
弁 棒	C 6782BD	
弁 体	CAC 406 ニッケルメッキ	
弁 座	SBR(テフロンコーティング(高金入り))	
<b>3. 検 査</b>		
(社内検査) (水協検査) 立会検査		
弁箱耐圧試験: 水圧 1. 75 MPa		
弁座漏れ試験: 水圧 0. 75 MPa		
開閉作動試験: 有		
形状寸法検査: 有		
塗装検査: 有		
<b>4. 塗 装</b>		
本体 内 面: 水道用エポキシ樹脂粉体塗装		
本体 外 面: 水道用エポキシ樹脂粉体塗装		
<b>5. 付 属 品 ( 台 分 )</b>		
<b>6. 図 面 番 号</b>		
TC-372-100-BG		
符 号	訂 正 記 事	年 月 日 担 当
	H.Miyagawa	I.Endo
	K.Miyajiri	

(株) 千代田工業株式会社

図 変 異  
 写 K Miyaji  
 図 K Kobayashi  
 審 M Nishizawa  
 度 Free

品番	部品名	材料	個数	備考
1	弁箱	FCD450-10	1	
2	弁座	C 3771	1	
3	弁体	CAC 406	1	無電解メッキ
4	弁座	NBR	2	ワッパ貼り
5	オリツク	NBR	1	
6	ウオームホイール	C 6782 BD	1	
7	オリツク	NBR	2	
8	軸	C 3604	1	
9	オリツク	NBR	1	
10	ウオーム軸	C 6782 BD	1	
11	オリツク	NBR	1	
12	ギヤケース	FCD450-10	1	
13	ワッパケース	FCD450-10	1	
14	ウオーム軸押え	C 3771	1	
15	ガスケット	V#6500	1	
16	ギヤック	FCD450-10	1	
17	六角穴付止めねじ	SUS 304	1	
18	オリツク	NBR	1	

図 JWMA B 126 型 タクタイル鑄鉄製 2種 (7.5K)  
 水道用補修弁  
 キヤック式・ボール弁  $\phi 75 \times 100L$  上部GF

