

受注契約番号		製 作 仕 様 書				
御納入先		名 称 ダクタイル鋳鉄 浅埋対応 水 道 用 補 修 弁 3種-75-L100 レバー式ボール弁		数 量		
御注文先						
仕 様 明 細						
1 . 主 要 項 目			3. 検 査			
形 式 : JWWA B 126 型			(社 内 検 査) (水 協 検 査) 立 会 検 査			
呼 び 径 : 75 mm			弁 箱 耐 圧 試 験 : 水 圧 2.3 MPa			
			弁 座 漏 れ 試 験 : 水 圧 1.0 MPa			
使 用 流 体 : 上 水			開 閉 作 動 試 験 : 有			
使 用 圧 力 : 1.0 MPa			形 状 寸 法 検 査 : 有			
最 高 許 容 圧 力 : 1.4 MPa			塗 装 検 査 : 有			
フ ラ ン ジ 規 格 : 7.5K (上部GF・下部RF)						
フ ラ ン ジ 厚 さ : 21 (18+3) mm			4. 塗 装			
面 間 距 離 : 100 mm			本 体 内 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装			
操 作 方 式 : レバー式						
開 閉 方 向 : 左回り開き			本 体 外 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装			
2 主 要 部 材 料			5.付 属 品 (台 分)			
弁 箱 FCD 450-10						
弁 棒 C 3771B						
弁 体 CAC 406						
弁 座 SBR(にテフロンコーティング(芯金入り))						
ハ ン ド ル SUS 403						
			6. 図 面 番 号			
			T-362-100-10K			
			符 号	訂 正 記 事	年 月 日	担 当
					T.Tsuchida	K.Miyaji

